



Tyyppihyväksyntälaitos **Inspecta Sertifiointi Oy** on myöntänyt säädöksen ”Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012” perusteella tyyppihyväksyntätodistuksen osoittamaan, että tuote täyttää vaatimusasiakirjan ”**Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä 2008**” vaatimukset.

Päätös koskee tuotetta:

Alumiinirakenteinen kiinteä ikkuna Schüco ADS 80 FR

Tuotteen rakenne ja asentaminen ovat tämän tyyppihyväksyntätodistuksen ehtojen mukaisia.

Tuotteet ovat kiinteitä paloikkunoita, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä. Tuotteen tekniset ominaisuudet on tyypitestattu soveltaen standardien EN 1363-1 ja EN 1634-1 menetelmiä. Tehtaan tuotannon sisäinen laadunvalvontajärjestelmä täyttää tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tuotteen valmistaja:

Aldoor Oy

Luhtikyläntie 1558, 16510 Luhtikylä

Tuotteen valmistuspaikka: Luhtikylä

Tyyppihyväksyntätodistus on tehty 2021-05-18

(alkuperäinen myönnetty 2020-05-18)

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa 2024-05-18 saakka tai enintään siihen asti, kun tuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja



Tuotteen tunnistaminen: tuotteessa tai sen tunnuslapussa on käytettävä tekstiä "Tyyppihyväksyntätodistus" sekä tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen tunnusnumeroa, tuotteen paloluokan tunnistetta (EI30 tai EI60), ikkunan valmistajan nimeä ja valmistusvuotta.

Tuotteen laadunvalvonnan varmentajana toimii
Inspecta Sertifiointi Oy, Helsinki
Laadunvalvontasopimuksen päiväys: 2021-03-30.

Päätöksen perusteena olevat tarkastuskäynti- ja testausraportit:
SERRER1057, HA-187-20-0060, HA-187-20-0061, 3728/507/08 ja 3486/9785

Alumiinirakenteisen paloikkunan luokitus on EI30 tai EI60.
(Paloluokka EI30 kattaa myös luokat EW30, E30, EW20, EI20, E20 ja EI15, paloluokka EI60 kattaa myös luokat EW60, E60, EI45, EW30, EI30, E30, EW20, EI20, E20 ja EI15.)

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN EHDOT:

Paloluokka EI60:

- Ikkunan rakenneprofiili Schüco ADS 80 FR60
- Elementin suurin koko on 4040*4020mm (leveys*korkeus)
 - Rakenteen leveyttä voidaan kasvattaa lisäämällä elementtejä.
- Palolasi Pyrostop 60-101
 - suurin leveys 2500mm, suurin korkeus 1400mm ja suurin ala 3,5m²
 - suurin leveys 1400mm, suurin korkeus 2500mm ja suurin ala 3,5m²

Paloluokka EI30:

- Ikkunan rakenneprofiili Schüco ADS 80 FR30
- Elementin suurin koko on 3960*3970mm (leveys*korkeus)
 - Rakenteen leveyttä voidaan kasvattaa lisäämällä elementtejä.
- Palolasi Pyrostop 30-25 (palolasi on eristyslasi)
 - suurin leveys 2340mm, suurin korkeus 1400mm ja suurin ala 3,4m²
 - suurin leveys 1400mm, suurin korkeus 3000mm ja suurin ala 4,2m²

Ikkunan asennus:

Ikkuna voidaan asentaa kevytrakenteisen tai betoni-, tiili- tai muun kiviainaisen seinän aukkoon. Kantavan rakenteen ja ikkunan väli saa olla enintään 20mm ja se on täytettävä mineraalivillalla (A-luokka). Ikkunan voidaan asentaa pystysuorasta asenneosta enintään 10° poikkeavasti.



Tyyppihyväksyntätodistus

Nro 12713-01



3 (3)

Tyyppihyväksyntätodistus perustuu tuotannon alkutarkastukseen ja testauksiin standardin EN16034:n mukaisissa ilmoitetuissa laboratorioissa. Päätös on voimassa edellyttäen, että Tuotesertifiointin yleisiin ohjeisiin sekä yllä mainittuihin säädöksiin ja vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaassa suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa. Inspecta Sertifiointi Oy peruuttaa tämän tyyppihyväksyntätodistuksen, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE- merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo päättyy. Tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi.

CERTIFICATE

Inspecta Sertifiointi Oy

P.O. Box 1000,

Sörnäistenkatu 2

FI-00581 Helsinki,

Finland

Tel. +358 10 521 600