



Tyyppihyväksyntälaitos **Inspecta Sertifiointi Oy** on myöntänyt säädöksen "Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012" perusteella tyyppihyväksyntätodistuksen osoittamaan, että tuote täyttää vaatimusasiakirjan "Ympäristöministeriön asetus ikkunoiden tyyppihyväksynnästä 2008" vaatimukset.
Päätös koskee tuotetta:

Alumiinirakenteinen kiinteä ikkuna Purso LK90eco EI30

Tuotteen rakenne ja asentaminen ovat tämän tyyppihyväksyntätodistuksen ehtojen mukaisia.

Tuotteet ovat kiinteitä paloikkunoita, jotka sijaitsevat osastoivissa seinissä tai osiin jakavissa seinissä. Tuotteen tekniset ominaisuudet on tyypitestattu soveltaen standardien EN 1363-1 ja EN 1634-1 menetelmiä. Tehtaan tuotannon sisäinen laadunvalvontajärjestelmä täyttää tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Tuotteen valmistaja:

Vasmet Oy

Luhtikyläntie 1558, 16510 Luhtikylä
Tuotteen valmistuspaikka: Luhtikylä

Tyyppihyväksyntätodistus on tehty 2024-04-08
(alkuperäinen myönnetty 2024-04-08)

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa 2029-04-08 saakka tai enintään siihen asti, kun tuotteen CE-merkinnän siirtymäaika päättyy.

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja



Tuotteen tu14nnistaminen: tuotteessa tai sen tunnuslapussa on käytettävä tekstiä "Tyyppihyväksyntätodistus" sekä tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen tunnusnumeroa, tuotteen paloluokan tunnistetta (EI30), ikkunan valmistajan nimeä ja valmistusvuotta.

Tuotteen laadunvalvonnan varmentajana toimii
Inspecta Sertifiointi Oy, Helsinki
Laadunvalvontasopimuksen päiväys: 2023-12-12

Päätöksen perusteena olevat tarkastuskäynti- ja testausraportit:
SERRER1512, 755/Purso/2019/K/2

Alumiinirakenteisen paloikkunan luokitus on EI30.
(Paloluokka EI30 kattaa myös luokat EI20 ja EI15)

TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN EHDOT:

Paloluokka EI30:

- Ikkunan rakenneprofiili Purso LK90eco EI30
- Ikkunan suurin karmikoko on 1250 mm * 2000 mm (leveys*korkeus) ja pinta-ala 2,30 m².
- Karmin syvyys on 90 mm.

- Palolasi Polflam EI30 (eristyslasi POLFLAM 6T ESG/16+A/6T ESG/18+A/EI30)
-suurin leveys 1148 mm, suurin korkeus 1898 mm ja suurin paksuus 65 mm.

Ikkunan asennus:

Ikkunat voidaan asentaa betoni-, tiili- tai muun kiviaineisen seinän aukkoon, jonka tiheys on vähintään 600 kg/m³ ja paksuus vähintään 120 mm.

Ikkuna voidaan asentaa pystyasennosta poikkeavasti 10°.

Karmin ja asennusaukon reunan välinen rako tulee olla molemmilla pystyreunoilla ja ylhäällä 10 -20 mm. Karmin ja asennusaukon väliset raot tulee tiivistää A1- tai A2-s1, d0-luokan kivivillalla ja rako suojataan metallilistoilla.

Tyyppihyväksyntätodistus perustuu tuotannon alkutarkastukseen ja testauksiin standardin EN16034:n mukaisissa ilmoitetuissa laboratorioissa. Päätös on voimassa edellyttäen, että Tuotesertifiointin yleisiin ohjeisiin sekä yllä mainittuihin säädöksiin ja vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Inspecta Sertifiointi Oy valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisäistä tuotannon laadunvalvontaa. Inspecta Sertifiointi Oy peruuttaa tämän tyyppihyväksyntätodistuksen, jos rakennustuote ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen säännösten olennaisia teknisiä vaatimuksia. Jos tuote siirtyy CE- merkinnän soveltamisalaan, tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi.