

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 20201022/10

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Janisol sisäänkäyntipalo-ovet**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **Oviin kiinnitetty tuotetarra sisältää yksilöidyn sarjanumeron**
3. Valmistajan ennakoi, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Palotilanteessa palo-osastoiva poistumistieovi ja normaalitilanteessa sisäänkäyntiovi**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: **Vasmet Oy, Luhtikyläntie 1558 16510 Luhtikylä, www.vasmet.fi**
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
a) palo-ovelle AVCP 1 ja
b) sisäänkäyntiovelle AVCP 3
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta: **Alkutestauksen on suorittanut Institut fur Fenstertechnik (nro: 0757) Theodor-Gietle-Strasse 7-9 DE-83026 Rosenheim**
7. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: -
8. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet (ks. huomautus 1)	Suoritusaso (ks. huomautus 2)	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät (ks. huomautus 3)
Lämmönläpäisykerroin (U-arvo)	1.7 W/m ² K	EN 14351-1 + A1:2010
Palonkestävyys	El ₂ 30	EN 16034:2014

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.
Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mika Oinonen, projektipäällikkö

(nimi, tehtävä)

Luhtikylä, 22.10.2020
(paikka ja päivämäärä)

Mika Oinonen

(allekirjoitus)